

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

"ЯНАУЫЛ ЭЛЕКТР
СЕЛТӘРЗӘРЕ"



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРЗАР
ЙӘМҒИӘТЕ

«ЯНАУЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»

452800, Янауыл калаһы, Азин урамы, 7
Тел./факс: (34760) 5-42-47/ 5-04-57

452800, г. Янаул, ул. Азина, 7
e-mail: yanel@ufamts.ru
ИНН/КПП 0271055388/027101001

исх № 932 « 24 » Июля 2020г.

Директору Янаульского филиала
АО «Башкоммунэнерго»
Д.А. Прозорову

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование сетей электроснабжения

По объекту: «Центральная котельная №1» находящееся по адресу: республика
Башкортостан,
г. Янаул, ул. Азина, 6, категория надежности - II

г. Янаул

"24" Июля 2020 г.

1. Электроснабжение проектируемого объекта выполнить от существующей опоры №75 Л-4622 ВЛ-6кВ ф.4622 ПС 110кВ «Янаул»— основной источник питания, от существующей опоры №75 Л-4607 ВЛ-6кВ ф.4607 ПС 110кВ «Янаул»— резервный источник питания
2. Марку, сечение и трассу прокладки сетей электроснабжения объекта определить проектом.
3. В проекте предусмотреть АВР-0,4кВ в РУ-0,4кВ «Центральная котельная №1» находящееся по адресу: республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Азина, 6
4. Объем максимальной мощности проектируемого объекта составляет 450кВт
5. Разработанный проект согласовать с заинтересованными сторонами.

Главный инженер

Муллаянов А.Р.